

**Rapport d'incident N° G-03-2022
En date du 30/10/2022**

Nature :

Départ de feu dans l'alvéole en exploitation E1

Actions :

Le 30/10/2022

Vers 13h55 Départ de feu sur le quai de déchargement
Intervention immédiate de l'agent de sécurité en poste à l'aide d'un extincteur. Le vent a favorisé la propagation rapide des flammes à la fosse de vidage.
Vers 13h57 Appel à la caserne des pompiers de PAITA.
Aspersion de la zone avec eau + émulseur par la société de sécurité.
Arrivée des pompiers sur site pour intervention avec l'aide d'un conducteur d'engin salarié pour extraire les déchets brûlés et à risque.
Extinction de la zone avec des matériaux inertes puis reprise à l'aide d'une pelle hydraulique pour humidifier (+ émulseur) totalement les déchets concernés. (environ 40m³)
Fin intervention à 15h30

17h Reprise de fumerolles, nouvelle intervention avec les moyens internes ; eau et émulseur.
Surveillance en poste fixe par un agent durant toute la nuit suivante.

Causes et circonstances de l'incident

La cause de l'incendie n'a pas pu être identifiée. Il pourrait s'agir de déchets chauds et/ou incandescents présents dans une benne de déchèterie.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Un agent de sécurité supplémentaire a été placé en poste fixe pour surveillance toute la nuit suivante.
Rappel des consignes aux agents de déchèterie concernant les déchets acceptés et refusés et les risques liés aux déchets pouvant être à l'origine d'un départ de feu.

Impact sur l'environnement

Dégagement de fumées issues de l'incendie.

Suivi

Déclaration de l'incident à la DDDT sous 48h.
Incident clos.