

Rapport extincteurs DS1812022



Ducos Factory - 61 rue F.Forest  
BP 11252 - 98 802 Nouméa cede  
Tél : 25 28 91 / Fax : 26 99 59  
eMail : info@clpi.nc

# Rapport de vérification extincteurs

Nom du client : AUTOPLAT

Numéro du client :

Coordonnées : 35 RUE NOBELBP 7264 98801 NOUMEA CEDEX

## ELEMENTS D'OBSERVATIONS

Vérification annuelle des extincteurs, en attente bon pour accord des remplacements n 11 n12 n13 soit 3 x 9k ABC pour mise en conformité sécurité incendie

*Afin de respecter la réglementation en vigueur, et de garantir la perennité de vos installations, (sauf avis contraire de votre part, reçu 90 jours avant) CLPI Sarl STNC interviendra chaque année à la même période pour réaliser la visite de vérification réglementaire de vos appareils. A l'issue de la visite réglementaire annuelle, un bon de visite sera établi par CLPI Sarl STNC et visé par un représentant du client dans le but d'attester de la réalisation de la prestation conformément aux conditions générales de vente CLPI Sarl STNC. Une facture correspondant à cette prestation sera alors émise selon le tarif en vigueur au jour de la visite et sera adressée au client par mail ou par courrier.*

*Nota: toute intervention étrangère à nos services rend caduque notre garantie et annule notre responsabilité.*

## VISAS

Adresse de vérification :

35 RUE NOBELBP 7264 98801 NOUMEA CEDEX

Norme : NFS 61-919

Date de vérification :

04/08/2022

Nom du vérificateur : Zaragoza

Signature du vérificateur :



Nom du client : AUTOPLAT

Numéro du client :

Date de la vérification : 04/08/2022 15:55:50

AMS: Année de mise en service; MR: Maintenance réalisée; OP: Opération réalisée; EE: Etat de l'équipement

**SYNTHESE DES ELEMENTS VERIFIES**

N° de l'appareil	Emplacement	constructeur	type d'appareil	Opération(s) réalisée(s)					Pièces	Obs
				AMS*	MR*	OP*	EE*			
01 2k entrée 2014	tgbt	Andrieu	CO2 2	PP	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
2 accueil 6L pp 2014	accueil	Andrieu	EPA 6	PP	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
03 bureau 6L pp 2014	bureau	Safe	EPA 6	PP	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
04 2k co2 imprimante 2014	imprimante	Andrieu	CO2 2	PP	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
05 bureau 2kco2 2014	bureau droite	Andrieu	CO2 2	PP	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
06 stock archives 9l pa 2014	archives	Andrieu	EPA 9	PA	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
07 r-1 stock 9l pa 2014	r-1 stock	Andrieu	EPA 9	PA	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
08 r-1 stock 9k pa 2014	r-1 stock	Andrieu	Poudre ABC	PA	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
09 r-1 stock 9k pa 2014	r-1 stock	Andrieu	Poudre ABC	PA	2014	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		
10 Abs	neant				0000					
11 atelier 9k 2021	atelier	Autre	Poudre ABC	PP	2021	x	x	A changer		percute
12 atelier 9k pp 2021	atelier	Autre	Poudre ABC	PP	2021	x	x	A changer		percute
13 atelier 9k pp 2021	atelier	Autre	Poudre ABC	PP	2021	x	x	A changer		percute
14 2k co2 tgbt atelier 2021	atelier	Autre	CO2 2	PP	2021	PREVENTIVE	Vérification	Satisfaisant		

