

Fiche d'incident 2023-01

	Date de transmission :		Date de clôture :
Installation	STEP MARCO POLO		
Exploitant ICPE	LE SYNDIC	Contacts	
Prestataire d'entretien	CALEDONIENNE DES EAUX	Contacts	Méryle BLOC 75 54 43 meryle.bloc@cde.nc
Date de constat de l'incident	24/03/2023	Document	Rapport de visite en PJ
Type Incident:	Dégâts potentiels sur l'environnement		
Arrêt de la pompe de relevage des eaux traitées	<i>Sans relevage, l'eau traitée déborde par un trop plein. Cependant, le trop plein étant plus haut que le bassin SBR, il y a mélange des eaux traitées et des eaux en traitement dans le SBR. L'eau est translucide, sans matière en suspension, mais colorée.</i>		
Analyse des causes :	<i>La pompe est en court-circuit front et fait sauter la STEP. Le court-circuit de la pompe est dû à une entrée d'eau au niveau du câble d'alimentation serti dans la pompe.</i>		
Description des actions prises immédiatement :	<i>Remplacement de la pompe le 12/04/23. Contrôle du rejet à faire la semaine qui suit (17 au 21/04).</i>		
Prestataire d'entretien	Nom Prénom : Méryle BLOC	Date et signature :	14/04/2023
			
Exploitant ICPE	Nom Prénom :	Date et signature :	