

## STEP MARCO POLO

**Nom :** Ollier

**Prénom :** Moana

**CLIENT :** SCI MARCO POLO

**Date et Heure :** 12/04/2023 14:17

**Agent en poste :** Wesley Hons

**Géolocalisation :** [Latitude : -22.267917805896](#), [Longitude : 166.45575473272](#), [Altitude : 27.082540512085](#)

### GENIE CIVIL

**Etat trappes et couvercles :** RAS

**Commentaires trappes et couvercles :**

**Etat local technique et armoire électrique :** RAS

**Commentaires local technique et armoire électrique :**

### CURAGE

**Curage à prévoir :**

### FONCTIONNEMENT STEP

**Fonctionnement du surpresseur d'air :** RAS

**Commentaires surpresseur d'air :**

### POSTE DE RELEVAGE EAU TRAITEE

**Fonctionnement pompe :** RAS

**Commentaires pompe :** Installation de la nouvelle pompe, test ok, poste en niveau bas

**Photos pompe :**





## EAU TRAITÉE

**Etat eau traitée :** Translucide mais colorée

**ANALYSES ICPE**

**Analyses réalisées :**

**MAINTENANCE ANNUELLE**

**Date maintenance annuelle :**

**Maintenance annuelle réalisée :**

**COMMENTAIRES**

**Commentaires technique :**