

DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS

(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)

Données Générales

| | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| Consommation du mois | Litres | 6 632 |
| Energie | MWh th | 65 |
| P Centrale | MWh th | 26,58 |
| Durée de fonctionnement | h | 2 |

RECAPITULATIF ANNUEL (2023)

| | |
|----------------|--------------|
| Janvier | 98h |
| Février | 2h |
| Mars | |
| Avril | |
| Mai | |
| Juin | |
| Juillet | |
| Août | |
| Septembre | |
| Octobre | |
| Novembre | |
| Décembre | |
| Cumul : | 100 h |

Données par groupe électrogène

| Groupe | Heures de Marche | Energie produite |
|--------|------------------|------------------|
| GE 01 | 3:55 | 3 279 kWh |
| GE 02 | 3:53 | 3 745 kWh |
| GE 03 | 2:42 | 2 716 kWh |
| GE 04 | 0:00 | 00 kWh |
| GE 05 | 3:55 | 3 753 kWh |
| GE 06 | 2:37 | 2 583 kWh |
| GE 07 | 3:25 | 3 392 kWh |
| GE 08 | 1:15 | 1 263 kWh |
| GE 09 | 0:00 | 00 kWh |
| GE 10 | 2:51 | 3 116 kWh |

MAINTENANCE PREVENTIVE

| Equipement | Nature de la prestation | Prestataire | Date |
|------------|-------------------------|-------------|------|
| | | | |

MAINTENANCE CORRECTIVE

| Equipement | Nature de la prestation | Prestataire | Date |
|------------|-------------------------|-------------|------|
| | | | |

OBSERVATIONS

| Faits | Date |
|-------|------|
| | |

