

Rapport d'incident N° G-04-2023
En date du 08/07/2023

Nature :

Départ de feu dans l'alvéole en exploitation E1

Actions :

Le 08/07/2023

Vers 18h05, l'agent de sécurité en poste constate un départ de feu au niveau du quai de déchargement. Il a fait appel à son responsable qui est intervenu avec son véhicule de première intervention équipé d'une cuve d'eau, d'émulseur et de lances incendie HP.

Le départ de feu est localisé sur le massif de déchet, à environ 50 m du quai de déchargement
18h15 intervention pour extinction. La surface impactée est d'environ 40 m².

Surveillance de la zone en poste fixe durant les heures qui ont suivi.

Causes et circonstances de l'incident

La cause de l'incendie n'a pas pu être identifiée. Il pourrait s'agir d'un déchet chaud et/ou incandescent ayant été mis dans une benne en déchèterie. L'absence de vent a permis une extinction rapide.

Solutions envisagées pour éviter le renouvellement de l'incident

Un agent de sécurité a surveillé la zone durant 1h après l'extinction, une surveillance supplémentaire a été réalisée durant toute la nuit suivante jusqu'au lundi matin, reprise de l'exploitation.
Rappel des consignes aux agents de déchèterie concernant les déchets acceptés et refusés et les risques liés aux déchets pouvant être chauds.

Impact sur l'environnement

Fumées issues de l'incendie.

Suivi

La zone est surveillée en continue par la société de sécurité de jour comme de nuit ainsi que par le personnel en place sur le site.

Incident clos.. Déclaration de l'incident à la DDDT sous 48h.