

DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS

(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)

Données Générales

Consommation du mois	Litres	1 030
Energie	MWh th	10
P Centrale	MWh th	26,58
Durée de fonctionnement	h	0,4

RECAPITULATIF ANNUEL 2023

Janvier	98,0h
Février	2,0h
Mars	6,0h
Avril	20,0h
Mai	,4h
Juin	
Juillet	
Août	
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Cumul :	126,4 h

Données par groupe électrogène

Groupe	Heures de Marche	Energie produite
GE 01	0:00	00 kWh
GE 02	0:00	00 kWh
GE 03	0:35	314 kWh
GE 04	5:23	2 311 kWh
GE 05	0:00	00 kWh
GE 06	0:00	00 kWh
GE 07	0:00	00 kWh
GE 08	0:00	00 kWh
GE 09	0:00	00 kWh
GE 10	0:00	00 kWh

MAINTENANCE PREVENTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date

MAINTENANCE CORRECTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
G9	Pile RTC du contrôleur HS : remplacement et essais RAS	AE	23/05/2023

OBSERVATIONS

Faits	Date
Avarie du groupe G4 : cylindrée 8	11/05/2023

