

DUREE DE FONCTIONNEMENT DU MOIS

(cf. Article 1.10 Définitions, de la délibération n°702-2008/BAPS du 19 septembre 2008)

Données Générales

Consommation du mois	Litres	1 362
Energie	MWh th	13
P Centrale	MWh th	26,58
Durée de fonctionnement	h	1

RECAPITULATIF ANNUEL 2023

Janvier	98,0h
Février	2,0h
Mars	6,0h
Avril	20,0h
Mai	,4h
Juin	1,0h
Juillet	3,0h
Août	1,0h
Septembre	
Octobre	
Novembre	
Décembre	
Cumul :	131,4 h

Données par groupe électrogène

Groupe	Heures de Marche	Energie produite
GE 01	1:02	568 kWh
GE 02	0:25	329 kWh
GE 03	0:00	320 kWh
GE 04	0:12	93 kWh
GE 05	0:52	581 kWh
GE 06	0:00	330 kWh
GE 07	0:00	332 kWh
GE 08	0:00	312 kWh
GE 09	3:44	3 483 kWh
GE 10	0:00	340 kWh

MAINTENANCE PREVENTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
Tous GE(s)	Mesures des émissions NoX, No, CO, CO2 avec Testo 300	AE	du 24 au 30/08/23

MAINTENANCE CORRECTIVE

Equipement	Nature de la prestation	Prestataire	Date
G5	Remplacement du chargeur batterie et de son DPN 10A	AE	29/08/2023

OBSERVATIONS

Faits	Date

