

Nouméa, le 10 novembre 2015

PROVINCE SUD	ARRIVÉ LE : 25 Nov. 2015									
direction de	N° 31056									
l'environnement	Dir.	CF club ENV	CAI Projets Travaux	CE Comm	SGM	SAF	SICED	SCBT	PPRB	PZF
AFFECTÉ							α			
COPE										
OBSERVATIONS	26/11 NM → BICPE → 27/11 AR									

Direction de l'Environnement  
6 route des artifices  
BP L1  
98849 Nouméa CEDEX

N/Réf. : 151110 ATH

Objet : Réponse à votre compte rendu d'inspection en date du 28 octobre 2015

Monsieur le Directeur,

Veillez trouver ci-dessous l'ensemble des éléments attendus suite à votre visite d'inspection en date du jeudi 15 octobre 2015 ;

1- Mur de séparation des alvéoles

Les murs de séparation des alvéoles 1 et 2 sont installés, la 3<sup>ème</sup> et dernière alvéole est en phase de montage, cette dernière devrait être finalisée en fin de semaine 47. Le mur extérieur de cette dernière alvéole sera comme vous l'avez précisé raccourci pour permettre une giration plus aisée des camions.

2- Fossé de récupération des eaux de pluies

Le fossé en terre présent au Nord de la plateforme fera l'objet d'un suivi particulier afin vérifier si ce dernier venait se dégrader par des eaux météoriques.

3- Moyens de lutte contre l'incendie

Les stocks incendie sont à ce jour reconstitués.

Les extincteurs sont en cours d'approvisionnement et seront mis en place tout prochainement.



Le poteau incendie présent sur la plateforme est alimenté par une réserve souple capable de délivrer 60m<sup>3</sup>/h pendant 2h soit 120 m<sup>3</sup> pour 2h (60 000m<sup>3</sup> en 60min soit 17 litres / secondes)

Nous travaillons actuellement avec des sociétés pour solutions de mise en place d'une alarme incendie. Nous reviendrons tout prochainement vers vos services dès la solution trouvée pour proposition et validation avant mise en œuvre.

4- Mise en service commerciale de la plate forme

La plate forme est ouverte aux clients depuis le 02 novembre. Merci de nous indiquer le formalisme à suivre pour la déclaration de mise en service souhaitée.

En vous souhaitant bonne réception de la présente correspondance nous vous prions d'agrèer, Monsieur mes salutations distinguées.

Le Directeur Général Délégué

*COPIE : SIGN*