

Evaluation du risque chimique sur le dépôt de Ducos

Analyse des produits dangereux manipulés par le personnel SSP ou stockés dans l'enceinte du dépôt de Ducos

Activité	Fréquence d'exposition	Personnel exposé	Produit	Danger	Mesures de prévention/protection existantes	Mesures de prévention/protection à mettre en place
remplissage de fûts de carburant	4h / semaine	opérateurs dock produits blancs	JET A-1 (carburéacteur)	Xn ; N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection >douches de sécurité et rince-œil >dock naturellement ventilé	>analyse du taux de benzène par le LBTP au dernier trimestre 2009 sur les postes de travail à risques : laboratoires, remplissage de fûts et chargements camion
			GAZOLE	Xn ; N		
			SUPER SANS PLOMB	F+ ; T ; N		
			PETROLE LAMPANT/ Kerosine	Xn, N		
déchargement pétrolier	8h / mois	shore officer testing officer opérateurs dépôt	JET A-1 (carburéacteur)	Xn ; N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection >douches de sécurité et rince-œil >dock naturellement ventilé	>analyse du taux de benzène par le LBTP au dernier trimestre 2009 sur les postes de travail à risques : laboratoires, remplissage de fûts et chargements camion
			GAZOLE	Xn ; N		
			SUPER SANS PLOMB	F+ ; T ; N		
			PETROLE LAMPANT/ Kerosine	Xn, N		
test en laboratoire	4h / semaine	testing officer	JET A-1 (carburéacteur)	Xn ; N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection > rince-œil portatif > laboratoire équipé d'un extracteur d'air au niveau du sol > affichage des règles de sécurité au laboratoire	>analyse du taux de benzène par le LBTP au dernier trimestre 2009 sur les postes de travail à risques : laboratoires, remplissage de fûts et chargements camion > remplacement de l'extracteur d'air du laboratoire
			GAZOLE	Xn ; N		
			SUPER SANS PLOMB	F+ ; T ; N		
			PETROLE LAMPANT/ Kerosine	Xn, N		
nettoyage de fûts	4h / semaine	opérateurs dock produits blancs	JET A-1 (carburéacteur)	Xn ; N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection >douches de sécurité et rince-œil >dock naturellement ventilé	>analyse du taux de benzène par le LBTP au dernier trimestre 2009 sur les postes de travail à risques : laboratoires, remplissage de fûts et chargements camion
			GAZOLE	Xn ; N		
			SUPER SANS PLOMB	F+ ; T ; N		
			PETROLE LAMPANT/ Kerosine	Xn, N		
			AVGAS (carburant aviation)	F+ ; Xn ; N		
			DECAPANT GS FACADE	Xn		

Evaluation du risque chimique sur le dépôt de Ducos

Analyse des produits dangereux manipulés par le personnel SSP ou stockés dans l'enceinte du dépôt de Ducos

Activité	Fréquence d'exposition	Personnel exposé	Produit	Danger	Mesures de prévention/protection existantes	Mesures de prévention/protection à mettre en place
additivation du pétrole	30 minutes / semaine	opérateurs dock produits blancs	DYEGUARD BLUE 79R (colorant)	Xn, N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection >douches de sécurité et rince-œil >dock naturellement ventilé	
coloration gazole : dopage du réservoir	1h / mois	opérateurs dépôts	SOLUTION DENATURANTE ROUGE 1/5000 Y E 65 (colorant rouge pour gazole)	C, N	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection	
nettoyage de la verrerie de laboratoire	30 minutes / semaine	testing officer	SHELLITE	F+, T	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection > rince-œil portatif > laboratoire équipé d'un extrateur d'air au niveau du sol > affichage des règles de sécurité au laboratoire	
stockage au dock produits blancs	quotidienne	opérateurs dock produits blancs	SHELLITE fûts 200L	F+, T	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection	
			WHITE SPIRIT fûts 200L	F, Xn, N		
			CALIBRATION FLUID S.9365 bidons 20L	Xn ; N		
			DEGREASING FLUID bidons 20L et fûts	Xn ; N ; Xi		
			Racing fuel FIA-WRC tonnelet 50L et fûts	F+, Xi, N, CMR classe 2		

Evaluation du risque chimique sur le dépôt de Ducos

Analyse des produits dangereux manipulés par le personnel SSP ou stockés dans l'enceinte du dépôt de Ducos

Activité	Fréquence d'exposition	Personnel exposé	Produit	Danger	Mesures de prévention/protection existantes	Mesures de prévention/protection à mettre en place
stockage au dock lubrifiants	quotidienne	opérateurs dock lubrifiants	ADVANCE CHAIN OIL bidons 250mL	C, Xi	>mise à disposition d'EPI : pantalon, chemise manches longues, gants nitrile et lunettes de protection	
			ADVANCE CHAIN ULTRA bombes 300mL	F+		
			ADVANCE COOLANT bidons 1L	Xn		
			ADVANCE S2 fûts 200L	Xn		
			AEROSHELL GREASE 7 pots 3kg et cartouches 400g	Xi		
			COOLGUARD du bidons au fûts	Xn		
			CRS 5.56 Aérosol bombes 300mL	F+		
			DOBATEX AQUA DEGREASER bidons 20L	Xn ; N ; Xi		
			DOBATEX GOLD bidons 20L	Xi		
			ENSIS DWG bidons 20L	Xn, Xi		
			GLYCOSHELL CONCENTRATE du bidons au fûts	Xn		
			GLYCOSHELL DILUTED du bidons au fûts	Xn		
			GLYCOSHELL TYPE D fûts 200L	Xn		
			LUBRICOOL GREEN bidons 20L	Xi		
			MALLEUS GREASE HDX AEROSOL bombes 300ml	F+		
MOULD MP fûts 200L	Xn					
PROTECTACOOOL du bidons au fûts	Xn					
PROTECTACOOOL 50 du bidons au fûts	Xn					