

STEP DUMBEA 2 - RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITE

DONNEES AUTOSURVEILLANCE

Dates	CHARGE HYDRAULIQUE	CONCENTRATIONS MESUREES A L'ENTREE								CONCENTRATIONS MESUREES A LA SORTIE														
	Volume entrant (m ³ /j)	pH	NNO3 (mg/l)	NTK (mg/l)	NGL (mg/l)	P (mg/l)	DBO5 (mg/l)	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	pH	TAC (°f)	NNH4 (mg/l)	NNO3 (mg/l)	NGL (mg/l)	NTK (mg/l)	P (mg/l)	DBO5 (mg/l)	MES (mg/l)	DCO (mg/l)					
Valeur limite ICPE																				ICPE 15 CONTRAT : 10	ICPE : 7 CONTRAT : 4	ICPE : 25 CONTRAT : 15	ICPE : 35 CONTRAT : 30	ICPE : 125 CONTRAT : 60
03/01/2018	3 310	7,3	0,2	61,3	61,5	8,6	210	235	600															
11/01/2018	3 569	7,6	0,2	69,0	69,5	5,8	230	128	541	7,3	16,8	2,6	6,5	9,7	2,8	1,7	3	6	27					

janv.-18