

# STEP DUMBEA 2 - RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITE

## DONNEES AUTOSURVEILLANCE

Dates	CHARGE HYDRAULIQUE	CONCENTRATIONS MESUREES A L'ENTREE								CONCENTRATIONS MESUREES A LA SORTIE														
	Volume entrant (m <sup>3</sup> /j)	pH	NNO3 (mg/l)	NTK (mg/l)	NGL (mg/l)	P (mg/l)	DBO5 (mg/l)	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	pH	TAC (°f)	NNH4 (mg/l)	NNO3 (mg/l)	NGL (mg/l)	NTK (mg/l)	P (mg/l)	DBO5 (mg/l)	MES (mg/l)	DCO (mg/l)					
Valeur limite ICPE																				ICPE 15 CONTRAT : 10	ICPE : 7 CONTRAT : 4	ICPE : 25 CONTRAT : 15	ICPE : 35 CONTRAT : 30	ICPE : 125 CONTRAT : 60
05/04/2018	4 237	7,4	0,2	42,8	43,0	3,4	215	246	483	7,6	22,4	0,7	0,2	6,4	5,2	0,7	4	2	19					
10/04/2018	4 370	7,0	0,2	53,6	53,6	4,2	270	195	500															

avr.-18