Rue de Papeete

Canal

Canal

SLN

Dock Lubrifiant

Stockage Huiles Usagées

Local Gardien

Poste de Chargement Camions

Bureaux

Dock Futs Carburants

Atelier

Dock Futs Lubrifiant

Local Soudure

POMPERIE INCENDIE

Local Emulseur

Manifold

Extension Existant

Abri Transformateur

Groupe Electrogène

TGBT

SEPARATEUR HYDROCARBURE N°5

CUVE No11 Cont.=9428m3 GAZOLE

CUVE No10 Cont.=9155m3 Essence

R09 15300 m3 max GAZOLE

CUVE N°4 Cont.=2066m3 JET A1

CUVE N°3 Cont.=2653m3 JET A1

CUVE N°2 Cont.=1184?m3 GAZOLE

CUVE N°8 Cont.=3277m3 GAZOLE

CUVE N°1 Cont.=4930m3 GAZOLE

COMPARTIMENT N°4

COMPARTIMENT N°3

COMPARTIMENT N°2

COMPARTIMENT N°8

COMPARTIMENT N°1

Ligne Bonk T55

UVCE flux thermique Iot 2 - R(SELS) et R(SEL)

UVCE flux thermique Iot 2 - R(SEI)

UVCE Iot 2 Surpression 50 mbar ZZ - SEI

UVCE Iot 2 Surpression 20 mbar

UVCE flux thermique Iot 1 - R(SELS) et R(SEL)

UVCE flux thermique Iot 1 - R(SEI)

UVCE Iot 1 Surpression 50 mbar ZZ - SEI

UVCE Iot 1 Surpression 20 mbar

UVCE dock produits blancs Surpression 50 mbar ZZ - SEI

UVCE dock produits blancs Surpression 140 mbar ZI SEL

UVCE dock produits blancs Surpression 20 mbar

Ce plan a été dessiné avec le logiciel Autocad 2000 sous licence Autodesk n° 446-00772838

Autodesk

Société de Services Pétroliers SSP Dépôt de Ducos	ind	état	date	dessiné par	vérifié par	modifications
	A	ESD	04/07/08	AP	RB	ETABLISSEMENT
Révision Etude de dangers 2010						
Zones de dangers UVCE	PLAN N° DW-007					
	Echelle SANS_A0					

CAPSIS

1 rue Stéfan - C.S 5435, 97 743 - LE PORT Cedex, La Réunion

Tél. : 0262 71 00 00 Fax : 0262 71 00 01 mail@capsis.re