



TOTAL

TOTAL PACIFIQUE

CR-PROC-NC-MIT-004

CONTROLES REGLEMENTAIRES ANNUELS DES DETECTEURS DE FUITE

FICHE PROCEDURE
VERSION 2.0

DATE

15-01-18

RAPPORT DE CONTROLES ANNUELS DES DETECTEURS DE FUITE A REMETTRE AU RESPONSABLE MAINTENANCE PAR L EXPLOITANT**Une fiche par cuve**

Non de la station service : TOTAL MARAIS
 Date du contrôle : 14/6/18 à 7h00
 Nom du contrôleur : DUPARC / AMAT SOEKENI
 Visa du contrôleur : [Signature]
 Numéro de cuve : 1, 2, 3, 4, 5
 Capacité cuve : 15.000 litres x 5 Produit : 2 x SP + 3 x GO

CONTRÔLES GENERAUX PAR SIMULATION	OUI	NON
Contrôle visuel avant test		
Le voyant de tension vert est il allumé ?	X	
Le voyant d'alarme rouge est il allumé ?		X
Appuyer sur le bouton test		
Le témoin lumineux rouge d'alarme s'allume ?	X	
L'alarme acoustique s'enclenche ?	X	
Extraire la sonde de la cellule de contrôle située dans le trou d'homme		
Le témoin lumineux rouge d'alarme s'allume ?	X	
L'alarme acoustique s'enclenche ?	X	
Vérifier le niveau du liquide		
Le liquide est il au niveau du bouchon trop plein ?	X	
Si non compléter avec de l'eau		

Une fois les contrôles réalisés, merci de transmettre le rapport de contrôles au responsable maintenance Benjamin MERCIER à l'adresse mail suivante : benjamin.mercier@total.com